

Паспорт качества

плитка настенная 20x33x0,7

Аттестация	Результат	Требования	
		Норма	Соответствие
Длина, мм	328,5-329,5	327,3-332,6	Да
Ширина, мм	200,1-200,8	198,4-201,6	Да
Толщина, мм	7,1-7,4	6,44-7,56	Да
Водопоглощение, %	17,4-17,7	16-24	Да

Заключение: соответствует требованию ГОСТ 6141-91

Служба качества АО «Сокол»



Крылова Ж.В.